

Глава Городенского сельского поселения

Постановление

от « 10 » сентября 2020 г.

№ 40

с. Городня

Об утверждении Положения о графиках
аварийного ограничения и отключения
Потребителей тепловой энергии в
Городенском сельском поселении

В целях своевременного и организованного введения аварийных режимов при недостатке тепловой мощности на котельных, локализации аварийных ситуаций и предотвращения их развития:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о графиках аварийного ограничения и отключения потребителей тепловой энергии в Городенском сельском поселении.
2. Рекомендовать теплоснабжающим предприятиям, осуществляющим свою деятельность на территории Городенского сельского поселения руководствоваться указанным Положением.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Городенского сельского поселения.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения



Е.В. Корнева



ПОЛОЖЕНИЕ
о графиках ограничения и аварийного отключения
Потребителей тепловой энергии в Городенском сельском поселении

1. Общие положения

- 1.1. Графики ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии составляются по каждому энергоисточнику отдельно. Сводный график (приложение № 1) ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности включает в себя котельную.
- 1.2. Графики ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности составляются ежегодно и вводятся при возникновении дефицита топлива, тепловой энергии и мощности в энергосистеме (авария на газопроводе, транспорте, аварийных останов основного оборудования на котельных и т.п.), в случае стихийных бедствий (гроза, буря, наводнение, пожар, длительное похолодание и т.п.), при неоплате потребителем платежного документа на теплоэнергию в установленные договором сроки, для предотвращения возникновения и развития аварий, для их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.
- 1.3. Графики ограничения потребителей тепловой энергии в паре (т/час) вводятся при недостатке тепловой мощности или топлива на котельной. Ограничения потребителей по пару могут производиться в несколько очередей.
- 1.4. Графики ограничения потребителей тепловой энергии в сетевой воде вводятся, если введение графиков ограничений потребителей тепловой энергии в паре оказалось недостаточным. Ограничение потребителей по отпуску тепла в сетевой воде производится централизованно на котельной путем снижения температуры прямой сетевой воды или путем ограничения циркуляции сетевой воды.
- 1.5. График аварийного отключения потребителей тепловой мощности применяется в случае явной угрозы возникновения аварии или возникшей аварии на котельных или тепловых сетях, когда нет времени для введения графика ограничения потребителей тепловой энергии. Очередность отключения потребителей определяется исходя из условий эксплуатации котельных и тепловых сетей.
- 1.6. В соответствии с настоящим Положением и утвержденными сводными графиками ограничений и аварийных отключений, потребители составляют индивидуальные графики ограничения и аварийного отключения предприятия с учетом субабонентов.

2. Общие требования к составлению графиков ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности

- 2.1. Графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности разрабатываются ежегодно теплоснабжающими предприятиями и действуют на период с 1 октября текущего года до 1 октября следующего года.
Разработанные графики утверждаются в органе местного самоуправления и доводятся письменно до сведения потребителей не позднее 1 сентября.
- 2.2. При определении величины и очередности ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности должны учитываться государственное, хозяйственное, социальное значения и технологические особенности производства потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным.
Должны учитываться также особенности схемы теплоснабжения потребителей и возможность обеспечения эффективного контроля за выполнением ограничения и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности.
- 2.3. В графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности не включаются:
- производства, отключение теплоснабжения которых может привести к выделению взрывоопасных продуктов и смесей;
 - детские дошкольные учреждения (детский сад) и детские внешкольные учреждения для детей и подростков, школы;
- 2.4. Совместно с потребителями, включенными в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности, составляются двусторонние акты аварийной и технологической брони теплоснабжения (приложение 2). Нагрузка аварийной и технологической брони определяется отдельно.

3. Технологическая бронь теплоснабжения

- 3.1. Минимальная потребляемая тепловая мощность, необходимая предприятию для завершения технологического процесса производства с продолжительностью времени в часах, по истечении которого может быть произведено снижение нагрузки до аварийной брони или отключение соответствующих теплоустановок.

4. Аварийная бронь теплоснабжения

- 4.1. Минимальная потребляемая тепловая мощность или расход теплоэнергии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной безопасности.
- 4.2. При составлении (пересмотре) актов аварийной и технологической брони потребитель обязан представить в орган местного самоуправления перечень непрерывных технологических процессов с указанием минимального времени для их завершения без порчи продукции и оборудования, режимные карты на циклические технологические процессы; паспортные данные и эксплуатационные инструкции (завода-изготовителя и местные) на оборудование, подтверждающие недопустимость внезапного прекращения подачи теплоэнергии, необходимую потребляемую тепловую мощность и фактические схемы внутреннего теплоснабжения.
- 4.3. При изменении величин аварийной и технологической брони теплоснабжения у потребителей, вызванных изменением объема производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого месяца, при введении ограничений и отключений потребителей, теплоснабжение осуществляется в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее разработанным графикам. При изменении величин аварийной и технологической брони вносится изменение в графики и письменно сообщает потребителю и руководству котельных в 10-дневный срок.
- 4.4. При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони теплоснабжения, в месячный срок включаются теплоустановки потребителя в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности в соответствии с действующими нормативными документами и настоящим Положением, с письменным уведомлением потребителя в 10-дневный срок. Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения тепловой энергии и мощности в этом случае несет потребитель.
- 4.5. В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.

5. Порядок ввода графиков ограничения потребителей тепловой энергии и мощности

- 5.1. Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию с органом местного самоуправления вводятся через диспетчерские службы. Диспетчер доводит задание дежурным котельных и тепловых сетей с указанием величины, времени начала и окончания ограничений.

5.2. Дежурный котельной и тепловых сетей телефонограммой извещает потребителя (руководителя предприятия) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их реализации, с указанием величины, времени начала и окончания ограничений.

При необходимости срочного введения в действие графиков ограничения, извещение об этом передается потребителю по каналам связи.

6. Порядок ввода графиков аварийного отключения потребителей тепловой мощности

6.1. При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельных или тепловых сетях потребители тепловой энергии отключаются немедленно, с последующим извещением потребителя о причинах отключения в течение 2 часов.

6.2. В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного оборудования котельной, участков тепловых сетей заменяется график отключения потребителей тепловой энергии графиком ограничения на ту же величину.

6.3. О факте и причинах введения ограничений и отключений потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в период введения графиков, дежурный ЕДДС докладывает не позднее 12.00 часов следующих суток.

7. Обязанности, права и ответственность теплоснабжающих организаций

7.1. Теплоснабжающие организации обязаны довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений. Контроль за выполнением потребителями графиков ограничений и аварийных отключений осуществляет теплоснабжающие организации.

7.2. Теплоснабжающие организации обязаны в назначенные сроки сообщить о заданных объемах и обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности и несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в действие графиков ограничений и аварийных отключений потребителей.

7.3. Руководители теплоснабжающих организаций несут ответственность за обоснованность введения графиков ограничений и отключений потребителей тепловой энергии, величину и сроки введения ограничений.

7.4. При необоснованном введении графиков ограничений или отключений потребителей тепловой энергии теплоснабжающие организации несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

8. Обязанности, права и ответственность потребителей тепловой энергии

Потребители (руководители предприятий, объединений, организаций и учреждений всех форм собственности) несут ответственность за безусловное выполнение графиков аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности, а также за последствия, связанные с их невыполнением.

Потребитель обязан:

- 8.1. Обеспечить прием от теплоснабжающих организаций сообщений о введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности независимо от времени суток;
- 8.2. Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности;
- 8.3. Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающих организаций ко всем теплоустановкам и тепловым пунктам для контроля за выполнением заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности.

Приложение № 1
К постановлению Главы
Городенского сельского поселения
от « 10 » сентября 2020 г. № 40



СВОДНЫЙ ГРАФИК
Ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке
тепловой мощности или топлива по системе теплоснабжения на
осенне-зимний период

Теплоисточник, потребитель	Разрешающий договорной максимум	Суточный полезный отпуск	Аварийная бронь	Технологиче ская бронь	Номер очереди и величина на снимаемой погрузке	Ф.И.О., должность телефон оперативного персонала, потребителя, отв. За введение ограничений

Акты аварийной и технологической брони теплоснабжения

1. Наименования предприятия
2. Адрес
3. Телефоны: руководителя, главный энергетик
4. Договорная нагрузка – т/ч, Гкал/ч
5. Сменность предприятия –
6. Выходные дни –
7. Величина технологической брони –
8. Величина аварийной брони –
9. Суточной потребление – т/ч, Гкал/ч
10. Кол-во питающих теплопроводов:
Горячая вода –

Настоящий акт составлен _____
(дата) (должность, Ф.И.О.)

при участии представителя предприятия _____
(должность, Ф.И.О.)

Теплоисточник	Номер питающего паропровода	Технологическая бронь			Аварийная бронь	
		Перечень теплоприемников, отключение которых приведет к нарушению технологического процесса	Величина, тн	Время необходимое для завершения, час	Перечень теплоприемников, отключение которых приведет к взрыву, пожару, порче сырья, создаст опасность для жизни людей	Величина аварийной брони, тн

Примечание: если после 1 октября т.г. у потребителя произошли изменения в технологии, схеме теплоснабжения, объеме производства, то акт подлежит пересмотру по заявке потребителя.

Акт составил:

(Ф.И.О., должность)

в присутствии

(Ф.И.О., должность)

С актом ознакомлены:

СОГЛАСОВАНО

Глава Городенского сельского поселения

Е.В. Корнева

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «РТС»

МО «Конаковский район»

М.В. Марков

**График ограничения тепловых нагрузок по горячей воде при недостатке топлива или тепловой мощности
с 01.10.2020 г. по 30.04 2021 г.**

№ п/п	Наименование потребителей	Мах. нагрузки*		ГВС, не вошедшая в технологич. и аварийн. броню		Отопление, вентиляция, не вошедшие в технологич. и аварийн. броню		Аварийная броня	Технологическая броня	Величина снижаемой нагрузки фактической, 1 очередь, ГВС		Величина снижаемой нагрузки фактической, 2 очередь, ГВС		Величина снижаемой нагрузки фактической, 3 очередь, ГВС		Величина снижаемой нагрузки фактической, 4 очередь, ГВС		Ответственный за введение графика от энергоснабжающей организации
		Плановая, Гкал/час.	Фактическая, Гкал/час.							отопит. период, Гкал/час.	не отопит. период, Гкал/час.	отопит. период, Гкал/час.	не отопит. период, Гкал/час.	отопит. период, Гкал/час.	не отопит. период, Гкал/час.	отопит. период, Гкал/час.	не отопит. период, Гкал/час.	
1	Жилой фонд поселок Городня	1,02	1,02	-	-	-	-	1,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Зам нач. отдела ПДО А.А. Шверда
2	Социальный фонд: детский сад, школа	0,168	0,168	-	-	-	-	0,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Зам нач. отдела ПДО А.А. Шверда
3	Администрация	0,021	0,021	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Зам нач. отдела ПДО А.А. Шверда
4	Промпредприятия	0,595	0,595	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Зам нач. отдела ПДО А.А. Шверда

*Расчет суммарных тепловых нагрузок произведен на основании заключенных договоров с потребителями

